

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Dolac 14, RIJEKA

MATERIJAL ZA NADMETANJE ZA 2020. GODINU (TENDER)
ZASUNI (CPV : 42131230-7)

Red. broj	Šifra	Naziv materijala	Jed. mj.	Količina	Cijena	IZNOS
1.	15979	Zasun eliptični - EVO DN 50 , PN 10 s ručnim kolom	kom	2		
2.	15982	Zasun eliptični - EVO DN 80 , PN 10 s ručnim kolom	kom	8		
3.	15986	Zasun eliptični - EVO DN 100 , PN 10 s ručnim kolom	kom	2		
4.	15992	Zasun eliptični - EVO DN 125, PN 10 s ručnim kolom	kom	1		
5.	15996	Zasun eliptični - EVO DN 150, NP 10 s ručnim kolom	kom	2		
6.	16000	Zasun eliptični - EVO DN 200, PN 10 s ručnim kolom	kom	1		
7.	16004	Zasun eliptični - EVO DN 250, PN 10 s ručnim kolom	kom	1		
8.	19840	Zasun eliptični - EVO DN 300, PN10 s ručnim kolom	kom	1		
9.	16012	Zasun eliptični - EVO DN 350, PN10 s ručnim kolom	kom	1		
10.	16015	Zasun eliptični EVO DN 400, PN 10 s ručnim kolom	kom	1		
11.	15980	Zasun eliptični - EV DN 50, PN 10 s ručnim kolom	kom	14		
12.	15983	Zasun eliptični - EV DN 80, PN 10 s ručnim kolom	kom	30		
13.	15985	Zasun eliptični - EV DN 100, PN 10 s ručnim kolom	kom	20		
14.	15993	Zasun eliptični - EV DN 125, PN 10 s ručnim kolom	kom	5		
15.	15997	Zasun eliptični - EV DN 150, NP 10 s ručnim kolom	kom	10		
16.	16001	Zasun eliptični - EV DN 200, PN 10 s ručnim kolom	kom	4		
17.	16005	Zasun eliptični - EV DN 250, PN 10 s ručnim kolom	kom	2		
18.	16009	Zasun eliptični - EV DN 300, PN10 s ručnim kolom	kom	2		
19.	16011	Zasun eliptični - EV DN 350, PN10 s ručnim kolom	kom	1		
20.	16014	Zasun eliptični - EV DN 400, PN 10 s ručnim kolom	kom	1		

21.	16026	Ugradbena garnitura za zasune DN 80	kom	30		
22.	16027	Ugradbena garnitura za zasune DN 100 - 125	kom	5		
23.	16028	Ugradbena garnitura za zasune DN 200	kom	5		
					UKUPNO :	
Slovima:						

UPUTE PONUDITELJIMA:

1. Pozicija: 1 do 10

EVO Zasuni trebaju biti kao MIV - serija 15 duge izvedbe ili jednakovrijedno (Eliptični zasuni sa elastičnim dosjedom trebaju biti izrađeni prema normama EN 12266 i EN 1171. Površinska zaštita, plastificirano min. 250 mic. Ugradna mjera prema EN 558-1 serija 15. Zasuni trebaju biti izrađeni sa priрубničkim spojem prema EN 1092-2.
Namjena korištenja zasuna: pitka voda
Nazivni tlak : PN 10 bara
Upravljanje zasunima sa ručnim kolom

2. Pozicija : 11 do 20

EV Zasuni trebaju biti kao MIV - serija 14 kratke izvedbe ili jednakovrijedno (Eliptični zasuni sa elastičnim dosjedom trebaju biti izrađeni prema normama EN 12266 i EN 1171. Površinska zaštita, plastificirano min. 250 mic. Ugradna mjera prema EN 558-1 serija 14. Zasuni trebaju biti izrađeni sa priрубničkim spojem prema EN 1092-2.
Namjena korištenja zasuna: pitka voda
Nazivni tlak : PN 10 bara
Upravljanje zasunima sa ručnim kolom

3. Pozicija : 21 do 23

Ugradbene garniture za zasune sa ugradbenim mjerama do 1 metra

Prilog :

Katalog iz kojeg su vidljive sve tražene tehničke karakteristike ponuđene robe,
Valjane ateste i certifikate za ponuđenu robu,
Analitičko izvješće ovlaštenog laboratorija RH o izvršenom pregledu.